



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ

(1)

НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (МОДУЛЬ Е)

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055)

(3) Номер повідомлення: **UA.TR.130.0785-22 X** Дата реєстрації: 27.06.2022 р.

Чинний до: 26.06.2025 р.

Номер видання: 1

(4) Продукція (обладнання, захисні системи або компоненти), на яку поширюється це повідомлення: наведена в Додатку

(5) Заявник: АТ «СМНВО-Інжиніринг»,
40009, Україна, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код ЄДРПОУ 00205618

(6) Виробник: АТ «СМНВО-Інжиніринг», 40009, Україна, м. Суми, вул. Іллінська, 13

(7) ОС «СЕРТ АСУ», орган з оцінки відповідності, ідентифікаційний номер UA.TR.130, призначений виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, повідомляє, що виробник має систему управління якістю, яка відповідає вимогам Додатку 7 Технічного регламенту - МОДУЛЬ Е (відповідність типу на основі забезпечення якості продукції).

(8) Повідомлення видано на підставі звіту про аудит № 076/05-22 від 27.06.2022 р.

Повідомлення може бути скасовано, якщо виробник більше не буде відповідати вимогам Додатка 7 Технічного регламенту.

Результати нагляду за системою управління якістю є частиною цього повідомлення.

(9) Повідомлення дійсне до 26.06.2025 р. та може бути скасовано в разі, якщо виробник не буде відповідати вимогам нагляду за якістю виробничого процесу.

(10) Згідно з пунктом 50 Технічного регламенту (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) знак відповідності технічним регламентам повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу UA.TR.130, який був залучений на етапі контролю виробництва.

Дата первинного видання повідомлення: 27.06.2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності за тел. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, first name, family name)

Ірина КОРМІЛЕЦЬ

27.06.2022 р.



(11) **ДОДАТОК**

(12) до ПОВІДОМЛЕННЯ № UA.TR.130.0785-22 X

Номер видання: 1

(13) Перелік продукції (обладнання, захисні системи або компоненти), на яку поширюється це повідомлення.

Найменування продукції	Застосовані види вибухозахисту	Номер сертифіката експертизи типу
Блоки керування кранами БУ-21, БУ-3.21	II 2G Ex db IIB T4 Gb	№ СЦ 22.0755 X від 11.04.2022 р.

(14) Місця виробництва (виробничі підприємства виробника).

Назва підприємства	Адреса підприємства
АТ «СМНВО-Інжиніринг»	40009, Україна, м. Суми, вул. Іллінська, 13

(15) Історія видання повідомлення.

Номер та дата видання	Статус видання / описання змін або доповнень	Підстава видання (звіт про аудит)
№ UA.TR.130.0785-22 X від 27.06.2022 р.	Первинне	№ 076/05-22 від 27.06.2022

(16) Особливі умови використання (знак «X» в номері повідомлення).

16.1 Вибухонепроникні з'єднання деталей оболонки відрізняються від тих, що наведені в ДСТУ EN 60079-1:2017. Для уточнення вибухонепроникних з'єднань деталей оболонки необхідно звернутись до виробника.

16.2 Кріпильні елементи накривки з корпусом (Гвинт М6х35-5.6) повинні відповідати кресленню виробника 1.5000-5650.16-02.

16.3 Лакофарбове покриття корпусу, може викликати ризик електростатичного розряду. Необхідно вживати заходів щодо виключення небезпеки появи електростатичних зарядів: уникати тертя, не застосовувати сухі методи чистки або за допомогою розчинників, не розташовувати у повітряних потоках і таке інше.

16.4 Момент затягування нажимного штуцера та притискної планки кабельного вводу з використанням кабелів мінімально допустимого діаметру:

Внутрішній діаметр ущільнюючого кільця, мм	Момент затягування нажимного штуцера, Нм	Момент затягування болтів притискної планки, Нм
10,5	30	6
14,5	24	7



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

№36987763

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності за тел. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com

(підпис, власне ім'я, прізвище)

(signature, first name, family name)

Ірина КОРМІЛЕЦЬ

27.06.2022 р.